

粉末消火設備点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措置年月日及び措置内容		
粉 末 消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器 等	消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器	設置状況の適否	目視				
		変形、損傷等の有無	目視				
	消 火 薬 剤	量の適否	重量計測等による確認				
	蓄 圧 式	容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視			
			腐食（作動封板）の有無	目視			
			開閉状況の適否	目視			
		容 器 弁 開 放 装 置	変形、損傷等の有無	目視			
			腐食の有無	目視			
		指 示 圧 力 計	変形、損傷等の有無	目視			
	指示状況の適否		目視				
	加 圧 式	放 出 弁	変形、損傷等の有無	目視			
			腐食の有無	目視			
			開閉状況の適否	目視			
		安 全 装 置	変形、損傷等の有無	目視			
			腐食の有無	目視			
		定 圧 作 動 装	変形、損傷等の有無	目視			
		加 圧 用 ガ ス 容 器 等	容 器	設置状況の適否	目視		
				変形、損傷等の有無	目視		
			ガ ス 量	量の適否（内圧力）	圧力計による。		
	容 器 弁		変形、損傷等の有無	目視			
腐食（作動封板）の有無			目視				
開閉状況の適否			目視				
容 器 弁 開 放 装 置	変形、損傷等の有無		目視				
	腐食の有無		目視				
	機能の適否	作動確認					
圧 力 調 整 器	変形、損傷等の有無	目視					

			機能の適否	作動確認			
起 動 用 ガ ス 容 器 等	容 器		変形、損傷等の有無	目視			
			ガス量の適否	重量計測等による 確認			
	容 器 弁		変形、損傷等の有無	目視			
			腐食（作動封板）の有無	目視			
			開閉状況の適否	目視			
	容 器 弁 開 放 装 置		変形、損傷等の有無	目視			
			腐食の有無	目視			
			機能の適否	作動確認			
	操 作 管		変形、損傷等の有無	目視			
		腐食の有無	目視				
選 択 弁		変形、損傷等の有無	目視				
		開閉状況及び機能の適否	作動確認				
起 動 装 置	手 動 起 動 装 置		操作部周囲の障害物の有無	目視			
			標の識の取付状況、損傷、汚 損等有無及び記載事項の適 否	目視			
			機能の適否	作動確認			
	自 動 起 動 装 置	火 災 感 知 装 置		変形、損傷等の有無	目視		
				感知障害の有無	目視		
				機能の適否	作動確認		
	自 動 ・ 手 動 切 替 装 置			変形、損傷等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認			
警 報 装 置		変形、損傷等の有無	目視				
		機能の適否	作動確認				
圧 力 ス イ ッ チ		端子のゆるみ、脱落、損傷 等の有無	目視				
		機能の適否	作動確認				
電 源 電 圧	制 御 盤		変形、損傷等の有無	目視			
			操作管理上の支障の有無	目視			
	電 源 電 圧		電圧の指示状況	目視			
			電源灯の点灯状況	目視			

制 御 装 置	ス イ ッ チ 類	変形、損傷等の有無	目視		
		端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		開閉状態	目視		
		機能の適否	作動確認		
	ヒ ュ ー ズ 類	損傷、溶断等の有無	目視		
		種類、容量の適否	目視		
	継 電 器	端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		接点の焼損等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
	結 線 接 続	ゆるみ、脱落等の有無	目視		
被覆の損傷等の有無		目視			
配 管 等	配 管	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
	逆 止 弁	変形、損傷等の有無	目視		
		取付け方向の適否	目視		
		機能の適否	作動確認		
	破 壊 板 ・ 安 全 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
	バ ル ブ 類	変形、損傷等の有無	目視		
		開閉状況の適否	手動確認		
	放 出 標 示 灯	損傷等の有無	目視		
点灯の状況		目視			
噴 射 ヘ ッ ド	変形、損傷等の有無	目視			
	腐食の有無	目視			
移 動 式 ノ ズ ル 等	ホース、ホースリール及 び ノ ズ ル	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
	ノ ズ ル 開 閉 弁	変形、損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
予 備 動 力 源	損傷の有無	目視			
	切替の適否	目視			
	容量の適否	目視			
そ の 他					